

Số : /KL-SCT

Gia Lai, ngày tháng 7 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực
trong lĩnh vực phát điện

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-SCT ngày 13/6/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai về việc thanh tra hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện; từ ngày 21/6/2022 đến ngày 06/7/2022, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, gồm:

1. Công ty cổ phần thủy điện An Khê - Ka Nak;
2. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai;
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện Tây Nguyên;
4. Công ty cổ phần Đak Srông;
5. Công ty cổ phần Tân Đồng Phú;
6. Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa;
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ia Lốp;
8. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A;
9. Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A;
10. Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi – Nhà máy điện sinh khối.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/7/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra.

Giám đốc Sở Công Thương kết luận thanh tra như sau:

I. Kết quả thanh tra

1. Ưu điểm

Tất cả các đơn vị được thanh tra đã thực hiện các nội dung sau:

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị đảm bảo điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định.
- Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành của các đơn vị đảm bảo điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định.
- Các đơn vị đã tổ chức tập huấn, sát hạch, cấp thẻ an toàn điện; cấp Giấy chứng nhận vận hành cho đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành theo quy định.
- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

- Xây dựng các quy trình vận hành, quy trình an toàn điện, quy trình xử lý sự cố điện theo quy định.
- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành theo quy định.
- Thực hiện đo, kiểm tra trị số nổi đất hệ thống chống sét của nhà máy thủy điện theo quy định.
- Thiết lập hồ sơ; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; tổ chức học tập và diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
- Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận đề án đánh giá tác động môi trường theo quy định; hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện xử lý chất thải nguy hại; thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường theo quy định.
- Triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
- Thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán điện dài hạn theo quy định.

2. Tồn tại

2.1. Công ty cổ phần thủy điện An Khê - Ka Nak

Đơn vị đã trang bị đầy đủ các biển báo an toàn điện và biển báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số biển báo về an toàn điện đã bị cũ, bị mờ và một số biển báo chưa phù hợp quy cách theo quy định.

2.2. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Đơn vị đã trang bị đầy đủ các biển báo an toàn điện và biển báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số biển báo về an toàn điện đã bị cũ, bị mờ và một số biển báo chưa phù hợp quy cách theo quy định.

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện Tây Nguyên

Đơn vị đã xây dựng đầy đủ các quy trình vận hành, xử lý sự cố và an toàn điện. Tuy nhiên, tại mục tài liệu viện dẫn của các quy trình một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã hết hiệu lực.

2.4. Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa

Đơn vị đã trang bị đầy đủ các biển báo an toàn điện và biển báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số biển báo về an toàn điện đã bị cũ, bị mờ và một số biển báo chưa phù hợp quy cách theo quy định.

2.5. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A

Đơn vị đã trang bị đầy đủ các biển báo an toàn điện và biển báo tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số biển báo về an toàn điện đã bị cũ, bị mờ và một số biển báo chưa phù hợp quy cách theo quy định.

II. Yêu cầu của Sở Công Thương

2.1. Công ty cổ phần thủy điện An Khê - Ka Nak

Đề nghị đơn vị rà soát, thay thế lại một số biển báo an toàn điện đã bị cũ, mờ tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn theo quy định tại Thông tư

số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2.2. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Đề nghị đơn vị rà soát, thay thế lại một số biển báo an toàn điện đã bị cũ, mờ tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện Tây Nguyên

Đề nghị đơn vị rà soát và cập nhật bổ sung lại một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành tại mục tài liệu viện dẫn của các quy trình để đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

2.4. Công ty cổ phần thủy điện Đak Đoa

Đề nghị đơn vị rà soát, thay thế lại một số biển báo an toàn điện đã bị cũ, mờ tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2.5. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A

Đề nghị đơn vị rà soát, thay thế lại một số biển báo an toàn điện đã bị cũ, mờ tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

III. Yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại như đã nêu trên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị được thanh tra;
- Lưu: VT, TTS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Rcom Jen

