

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: hoạt động điện lực về phát điện; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tài nguyên nước và bảo vệ môi trường

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-SCT ngày 30/5/2023 của Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực: hoạt động điện lực về phát điện; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Từ ngày 06/6/2023 đến ngày 21/6/2023, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra tại 09 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực: hoạt động điện lực về phát điện; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, gồm:

01. Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Ia Grăng - Nhà máy thủy điện Ia Grăng 1;
02. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Điện Phan Vũ - Nhà máy thủy điện Ia Hung và nhà máy thủy điện Chư Prông;
03. Công ty cổ phần điện gió Ia Bang - Nhà máy điện gió Ia Bang 1;
04. Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1;
05. Công ty cổ phần năng lượng Nhơn Hòa 2 - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2;
06. Công ty cổ phần phong điện HBRE Gia Lai - Trang trại phong điện HBRE Chư Prông;
07. Công ty cổ phần điện gió Cừu An - Nhà máy điện gió Cừu An;
08. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - Nhà máy điện sinh khối Ayunpa, Nhà máy đường AyunPa;
09. Công ty cổ phần điện Gia Lai – Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04/7/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra.

Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Ưu điểm

1.1. Lĩnh vực hoạt động điện lực về phát điện

Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện các nội dung sau:

1.1.1. Hồ sơ pháp lý

Các đơn vị đều đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực.

1.1.2. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điện lực về phát điện

Đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp vận hành của các đơn vị đảm bảo các điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định. Đã tổ chức tập huấn, sát hạch và cấp giấy chứng nhận vận hành cho trưởng ca, công nhân trực tiếp vận hành; cấp thẻ an toàn điện.

Đã thực hiện kiểm định và đăng ký danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Xây dựng các quy trình vận hành; quy trình xử lý sự cố và quy trình an toàn điện.

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành theo quy định.

Thực hiện đo kiểm tra điện trở nối đất chống sét đối với nhà máy điện, trạm biến áp, cụm đầu mối, máy biến áp tự dòng.

Thiết lập hồ sơ, trang bị phương tiện phòng, cháy và chữa cháy đảm bảo.

Các đơn vị đã thiết lập hồ sơ, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Đã thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện dài hạn hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện.

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động lĩnh vực phát điện cho các cơ quan chức năng đảm bảo.

Việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn hồ đập, hồ chứa thủy điện tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (áp dụng đối với Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Ia Grăng - Nhà máy thủy điện Ia Grăng 1 và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Điện Phan Vũ - Nhà máy thủy điện Ia Hrug và nhà máy thủy điện Chư Prông): Các đơn vị thực hiện theo quy định.

1.1.3. Kiểm tra thực tế tại nhà máy điện, trạm điện và các trụ điện gió

Các đơn vị đã thực hiện trang bị biển tên, biển báo an toàn điện tại nhà máy điện, trạm điện và các trụ điện gió.

1.2. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - Nhà máy điện sinh khối Ayun Pa, Nhà máy đường Ayun Pa)

1.2.1. Thực hiện quy định về đo lường:

Kiểm tra phương tiện đo sử dụng trong trao đổi, mua bán hàng hóa: Tất cả các phương tiện đo nhóm 2 trên đều được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định.

1.2.2. Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn:

- Các phương tiện đo cơ sở đang sử dụng có ký hiệu phê duyệt mẫu đầy đủ.

- Các phương tiện đo được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai tiến hành kiểm định theo quy định.

- Các phương tiện đo được dán niêm phong tại vị trí có thể làm tác động đến đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, tem niêm phong trên trên các phương tiện đo còn nguyên vẹn.

1.2.3. Kiểm tra sai số của kết quả phép đo:

Kết quả kiểm tra sai số phép đo đạt yêu cầu theo quy định.

1.2.4. Kiểm tra hàng đóng gói sẵn:

Việc ghi định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn: Các sản phẩm qua kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định về ghi lượng của hàng hoá trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

Yêu cầu về hình dáng, kích thước và các yêu cầu khác của bao hàng đóng gói sẵn: Đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

1.3. Lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - Nhà máy đường Ayun Pa)

- Dự án “Nâng công suất Nhà máy đường Ayun Pa từ 3.200TMN lên 6.000TMN, đồng phát điện 30MW” được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước.

Đơn vị đã thực hiện chương trình giám sát, quan trắc môi trường định kỳ năm 2021, 2022; đã kê khai và nộp phí môi trường đối với nước thải công nghiệp đến Quý III năm 2022.

Trong quá trình hoạt động, Công ty có các loại chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau:

- *Đối với nước thải:* Tại thời điểm thanh tra, Công ty đang nghỉ vụ nên nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt khoảng 8-10m³/ngày đêm, được xử lý bằng bể tự hoại.

Nước thải sản xuất trung bình trong mùa vụ khoảng 800 m³/ngày đêm. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất thiết kế là 3.500 m³/ngày đêm. Quy trình xử lý như sau: nước thải sản xuất được thu gom về hồ điều hòa, bể kị khí, 02 hồ hiếu khí, lắng sinh học, keo tụ tạo bông, lắng hóa lý, bể khử trùng. Nước thải sau xử lý được tận dụng đưa về hồ giải nhiệt khoảng 80% và còn lại được thải ra suối Ia Hiao.

Ngoài ra, nước thu hồi từ các tháp baromet, nước làm mát thiết bị, máy móc với khối lượng khoảng 4.500 m³/ngày đêm được dẫn ra tháp giải nhiệt và đưa vào hồ giải nhiệt bơm tuần hoàn sử dụng trở lại.

- *Đối với bụi và khí thải*: Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi đốt bã mía được xử lý qua hệ thống lọc bụi ướt sau đó thải ra ống khói cao 40 m và 45m.

- *Đối với chất thải rắn thông thường*: Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân Công ty, khối lượng khoảng 60 kg/ngày được Công ty thu gom và hợp đồng với Đội công trình đô thị thị xã Ayun Pa để thu gom, vận chuyển, xử lý. Chất thải rắn sản xuất gồm: bã mía khối lượng phát sinh 1.800 tấn/ngày được sử dụng làm nguyên liệu đốt lò hơi; xỉ tro đốt lò, bã bùn được thu gom cung cấp cho nhà máy sản xuất phân vi sinh.

- *Đối với chất thải nguy hại (CTNH)*: gồm có: dầu mỡ thải, chất hấp phụ, giẻ lau dính dầu mỡ thải; bao bì cứng bằng kim loại chứa thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải; bình ắc quy thải, hộp mực in thải; amiăng, sợi thủy tinh thải ra trong quá trình bảo dưỡng, ... khối lượng trung bình khoảng 2980kg/năm. Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH (hợp đồng số 193/2022/HĐKTGL3 ngày 21 tháng 11 năm 2022), lần chuyển giao CTNH cho đơn vị xử lý gần nhất vào ngày 29/11/2022 (có lưu giữ chứng từ CTNH). Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 64.000149.T, cấp lần 4, ngày 22 tháng 4 năm 2016, đã bố trí khu vực lưu giữ CTNH tạm thời và báo cáo quản lý CTNH định kỳ theo quy định.

- Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.

- *Đối với nước mặt*: Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 169/QĐ-UBND ngày 14/04/2009. Theo báo cáo của Công ty, năm 2014 Công ty bắt đầu mua nước từ hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ để dùng làm mát lò hơi vệ sinh công nghiệp tại Nhà máy điện sinh khối – Nhà máy đường Ayun Pa (Năm 2020: Hợp đồng số 151/HĐKT-CN ngày 27/11/2019 với lượng nước cung cấp bình quân là 7.200 m³/ngày; Năm 2021: Hợp đồng số 02/HĐKT-CN ngày 31/12/2020 với lượng nước cung cấp bình quân là 4.320 m³/ngày; Năm 2022: Hợp đồng số 02/HĐKT-CN ngày 30/12/2021 với lượng nước cung cấp bình quân là 4.560 m³/ngày; Năm 2023: Hợp đồng số 02/HĐ-CN ngày 30/12/2022 với lượng nước cung cấp bình quân là 4.560 m³/ngày).

- *Đối với nước dưới đất*: Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 21/QĐ-STNMT ngày 24/2/2011. Theo báo cáo của Công ty, Công ty đã sử dụng nước máy để sinh hoạt do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai cung cấp từ năm 2021 (Công ty đã có văn bản số 10/2021/CV-TTCGL ngày 20/03/2021 về việc báo cáo ngưng sử dụng, khai thác nước dưới đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Tồn tại

2.1. Lĩnh vực hoạt động điện lực về phát điện

2.1.1. Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Ia Grăng - Nhà máy thủy điện Ia Grăng 1

Tại thời điểm thanh tra, đơn vị không làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trong Giấy phép hoạt động điện lực, quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

2.1.2. Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1- Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1

Đơn vị đã trang bị biển tên, biển báo an toàn điện. Tuy nhiên, có một số biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió, đường dây trên không và Trạm biến áp đã bị cũ, mờ.

2.1.3. Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2

Đơn vị đã trang bị biển tên, biển báo an toàn điện. Tuy nhiên, có một số biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió, đường dây trên không và Trạm biến áp đã bị cũ, mờ.

2.1.4. Công ty cổ phần phong điện HBRE Gia Lai - Trang trại phong điện HBRE Chư Prông

- Tại thời điểm thanh tra, đơn vị không làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trong Giấy phép hoạt động điện lực, quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

- Đơn vị đã trang bị biển tên, biển báo an toàn điện. Tuy nhiên, có một số biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió đã bị cũ, mờ.

2.1.5. Công ty cổ phần điện gió Cửu An - Nhà máy điện gió Cửu An

Tại thời điểm thanh tra, đơn vị không làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trong Giấy phép hoạt động điện lực, quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

2.1. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - Nhà máy điện sinh khối Ayunpa

Đơn vị đã xây dựng các quy trình vận hành; quy trình xử lý sự cố và quy trình an toàn điện. Tuy nhiên, quy trình an toàn điện đơn vị đang áp dụng chung với quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chưa ban hành riêng để áp dụng phù hợp với thực tế tại nhà máy điện của đơn vị.

2.2. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Không.

2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường: Không.

II. YÊU CẦU CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Lĩnh vực hoạt động điện lực về phát điện

1. 1. Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Ia Grăng - Nhà máy thủy điện Ia Grăng

Yêu cầu đơn vị nhanh chóng làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo địa chỉ trụ sở chính của đơn vị.

1. 2. Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1

Đề nghị đơn vị rà soát, bổ sung, thay thế một số biển tên, biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió, đường dây trên không và Trạm biến áp bị cũ, mờ.

1. 3. Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 - Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2

Đề nghị đơn vị rà soát, bổ sung, thay thế một số biển tên, biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió, đường dây trên không và Trạm biến áp bị cũ, mờ.

1. 4. Công ty cổ phần phong điện HBRE Gia Lai - Trang trại phong điện HBRE Chư Prông

- Yêu cầu đơn vị nhanh chóng làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo địa chỉ trụ sở chính của đơn vị.

- Rà soát, bổ sung, thay thế một số biển tên, biển báo an toàn điện tại các trụ turbine gió bị cũ, mờ.

1. 5. Công ty cổ phần điện gió Cửu An - Nhà máy điện gió Cửu An

Yêu cầu đơn vị nhanh chóng làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo địa chỉ trụ sở chính của đơn vị.

1. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - Nhà máy điện sinh khối Ayunpa

Yêu cầu đơn vị ban hành riêng quy trình an toàn điện để áp dụng phù hợp với thực tế tại nhà máy nhiệt điện của đơn vị.

2. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện các quy định về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định.

3. Lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường

Đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nội dung Báo cáo ĐTM, Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, nội dung Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; thực hiện thu gom và xử lý chất thải phát sinh đạt các QCVN trước khi xả thải ra môi trường.

III. Yêu cầu các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại đã nêu trên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về hoạt động trong các lĩnh vực: hoạt động điện lực về phát điện; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Đối với Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Ia Grăng, Công ty cổ phần phong điện HBRE Gia Lai, Công ty cổ phần điện gió Cửu An: yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở

Công Thương, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (*qua Thanh tra Sở*) trước ngày 30/8/2023 để theo dõi./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị được thanh tra;
- Lưu: VT, TTS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Rcom Jen