

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 484/SCT-QLĐN

V/v đảm bảo an toàn công trình
thủy điện Ia Krel 2, huyện Đức Cơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai;
- Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Việt.

Theo kết quả kiểm tra hiện trường trước khi khởi công xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục sự cố hạng mục đập đất, cống dẫn dòng thủy điện Ia Krel 2, huyện Đức Cơ vào ngày 15/7/2014, mực nước hồ chứa hiện tại đã đạt đến cao trình 199,7m; cao hơn 0,29m so với mực nước hồ cực đại thời đoạn từ tháng 4 - 6 trong hồ sơ thiết kế ($MN_{\text{hồ max}} = 199,41\text{m}$); ứng với dung tích hồ chứa khoảng hơn 3,0 triệu m^3 . Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du sau đập thủy điện Ia Krel 2, Sở Công Thương yêu cầu Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai (chủ đầu tư) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Việt (đơn vị quản lý dự án) khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Có biện pháp thi công kênh dẫn dòng tại vai trái đập tràn đảm bảo kích thước theo thiết kế (Chiều rộng đáy kênh 15,0m; Độ dốc $i = 0,1\%$) để hạ mực nước hồ chứa.

2. Cử cán bộ trực 24/24h để theo dõi mực nước hồ chứa, quá trình nước qua kênh dẫn dòng, tình trạng của đập thượng lưu và vùng hạ du sau đập để kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du biết, có biện pháp đối phó nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra.

3. Cần dự kiến biện pháp đề phòng tần suất thực tế dẫn dòng vượt tần suất thiết kế để chủ động đối phó.

4. Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, tính toán lại kích thước của kênh dẫn dòng đảm bảo thoát lũ trong mùa lũ (phải có ý kiến của đơn vị tư vấn thẩm tra).

5. Xem xét chuyển công tác thi công sửa chữa, khắc phục sự cố đập thủy điện Ia Krel 2 vào mùa khô 2014 - 2015 để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình cũng như an toàn vùng hạ du sau đập.

Nhận được công văn này, yêu cầu Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai và Công ty CP Tư vấn xây dựng Trí Việt nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đức Cơ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QLĐN.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Tục