

Số : /KL-SCT

Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điện lực
tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-SCT ngày 27/4/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai; từ ngày 05/5/2021 đến ngày 20/5/2021, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Điện Gia Lai.

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/5/2021 của Trưởng Đoàn thanh tra.

Giám đốc Sở Công Thương kết luận thanh tra như sau:

I. Kết quả thanh tra

1. Ưu điểm

Công ty cổ phần Điện Gia Lai đã thực hiện các nội dung sau:

- Đã đăng ký hoạt động doanh nghiệp Công ty cổ phần số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 13/11/2020.
- Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, phân phối và bán lẻ điện.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đảm bảo điều kiện đảm nhiệm công việc theo quy định.
- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã thực hiện đăng ký sử dụng và kiểm định theo quy định.
- Công ty đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành đầy đủ và đảm bảo. Các dụng cụ kỹ thuật an toàn như: Găng, ủng, sào cách điện.... đều được thử nghiệm và kiểm định định kỳ theo quy định và còn hạn sử dụng.
- Đã lập phương án phòng cháy, chữa cháy và trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng, cháy chữa cháy theo quy định.
- Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận đề án đánh giá tác động môi trường theo quy định.
- Triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán điện dài hạn với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung theo quy định.

- Về lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện: Đã thực hiện quản lý và vận hành đường dây và trạm biến áp đảm bảo theo quy định; thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện theo quy định; áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

2. Tồn tại

- Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành đã được tổ chức huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện theo quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Tuy nhiên, tại thời điểm Đoàn kiểm tra thực tế, một số công nhân đang trực ca vận hành không mang theo thẻ an toàn điện và xuất trình thẻ theo quy định.

- Đã ban hành Quy trình vận hành và xử lý sự cố tại các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, trong Quy trình không có Mục tài liệu viện dẫn các văn bản pháp luật có liên quan.

- Đã trang bị các biển báo về an toàn điện. Tuy nhiên, vẫn còn một số biển báo cũ chưa phù hợp về quy cách theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Tại các vị trí vận hành của các nhà máy thủy điện chưa lưu giữ đầy đủ các quy trình vận hành thiết bị, xử lý sự cố điện.

- Công ty đã tổ chức kiểm tra, thí nghiệm định kỳ trị số nổi đất tại các nhà máy và lưới điện theo quy định. Tuy nhiên, trong biên bản thí nghiệm không thể hiện trị số thiết kế để có cơ sở đối chiếu đưa ra kết luận.

- Chưa thực hiện việc báo cáo thống kê, theo dõi tai nạn điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

II. Yêu cầu của Sở Công Thương

1. Khi thực hiện nhiệm vụ trực ca vận hành, đề nghị những người đang trực ca vận hành phải mang theo thẻ và xuất trình thẻ an toàn điện theo quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2. Bổ sung Mục tài liệu viện dẫn các văn bản pháp luật có liên quan vào Quy trình vận hành và xử lý sự cố để đảm bảo theo quy định.

3. Rà soát và thay thế một số biển báo cũ chưa phù hợp về quy cách theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

4. Thực hiện lưu giữ đầy đủ các quy trình tại vị trí vận hành của nhà máy thủy điện để đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

5. Khi thực hiện kiểm tra, thí nghiệm định kỳ trị số nổi đất, đề nghị phải thể hiện trị số thiết kế trong biên bản thí nghiệm để có cơ sở đối chiếu đưa ra kết luận nhằm đảm bảo theo quy định.

6. Thực hiện việc báo cáo thống kê, theo dõi tai nạn điện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

III. Yêu cầu Công ty cổ phần Điện Gia Lai khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại như đã nêu trên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về hoạt động điện lực trong quá trình hoạt động./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Lưu: VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình

