

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 51 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 11 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Srông 2A, huyện Kông Chro

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn số: 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Thủy lợi số: 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Căn cứ Thông tư số: 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;
- Căn cứ Quyết định số: 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba;
- Căn cứ các quy phạm hiện hành khác có liên quan;
- Xét các Văn bản số: 01/2020/TTr-Cty/T.Ng ngày 02/01/2020 và 12/2020/TTr-Cty/T.Ng ngày 31/01/2020 của Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Srông 2 và Đắk Srông 2A, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai,
- Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 07/TTr-SCT ngày 05 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Srông 2A, huyện Kông Chro; với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Công trình Thủy điện Đắk Srông 2A.

2. Quy mô công suất: 18 MW.

3. Địa điểm xây dựng: Trên dòng chính Sông Ba tại địa phận các xã: Đắk Kơ Ning và Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

4. Cấp công trình: Cấp III, thiết kế theo TCXD VN 285:2002.

5. Nhiệm vụ công trình:

5.1. Trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Đắk Srông 2A chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm một lần không được để mực nước hồ Đắk Srông 2A vượt mức nước kiểm tra ở cao trình 207,50 m;

b) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông.

5.2. Trong mùa cạn:

a) Đảm bảo an toàn cho công trình;

b) Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông;

c) Đảm bảo hiệu quả phát điện.

6. Nội dung quy trình: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Srông 2A, huyện Kông Chro đã được Sở Công Thương chủ trì lấy ý kiến, hoàn chỉnh và tổ chức thẩm định kèm theo.

Điều 2. Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành an toàn công trình và hồ chứa theo đúng các quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Srông 2A, huyện Kông Chro được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro; Giám đốc Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Kpã Thuyên