

Kính gửi: Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai.

Thực hiện Công văn số: 769/UBND-CNXD ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc xử lý công trình thủy điện Ia Krel 2, huyện Đức Cơ; Sở Công Thương hướng dẫn Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai (chủ đầu tư) thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công lại để khắc phục sự cố đập thủy điện Ia Krel 2 như sau:

I. Khảo sát phục vụ thiết kế:

Đề nghị Chủ đầu tư thuê Đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực tổ chức khảo sát thực tế; thu thập tài liệu khí tượng, thủy văn cập nhật đến thời điểm hiện tại để phục vụ cho việc thiết kế. Trong đó, lưu ý tổ chức khảo sát thân đập, vai phải đập và mỏ vật liệu phục vụ đắp đập.

II. Thiết kế:

1. Đề nghị Chủ đầu tư thuê Đơn vị tư vấn độc lập có đủ điều kiện, năng lực thiết kế để thiết kế lại công trình với yêu cầu khi thiết kế như sau:

1.1. Lựa chọn phương án dẫn dòng phù hợp với thực tế.

1.2. Tính toán dòng chảy lũ thiết kế, lũ kiểm tra trên cơ sở các số liệu khí tượng, thủy văn đã cập nhật đến thời điểm hiện tại.

1.3. Tính toán kiểm tra lại khả năng xả (tháo lũ) của đập tràn hiện tại, trường hợp tràn không đủ khả năng xả thì phải thiết kế hiệu chỉnh để đảm bảo khả năng xả theo quy chuẩn.

1.4. Thiết kế, thi công sửa chữa bộ phận còn lại của đập đất gồm phân đoạn vai trái và phân đoạn vai phải, thiết kế khắc phục phân đoạn đập bị vỡ.

1.5. Phải bố trí thiết bị quan trắc thích hợp, theo điều kiện địa chất của nền đập, kết cấu và vật liệu xây dựng đập; quy định chế độ quan trắc và thực hiện quan trắc để kiểm tra, theo dõi liên tục tình trạng an toàn, ổn định của đập (theo Điểm c, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ).

2. Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ quy định “Trường hợp đập bị hư hỏng hoặc sự cố, có yêu cầu tháo nước để hạ thấp mức nước hồ, phải không chế tốc độ hạ thấp mức nước sao cho không gây sạt trượt mái thượng lưu đập”. Do đó, thiết kế phải có phương án để tháo nước hạ thấp mức nước hồ trong trường hợp đập bị hư hỏng hoặc sự cố.

3. Các tính toán thiết kế lại phải tuân thủ quy chuẩn QCVN 04-05:2012 /BNNPNT của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

III. Công tác quản lý thi công xây dựng công trình:

1. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1.1. Đề nghị Chủ đầu tư thuê Đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện, năng lực để giúp chủ đầu tư quản lý dự án.

1.2. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện theo các quy định sau:

- Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

- Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

2.1. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng phải thực hiện theo các quy định sau:

- Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số: 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

2.2. Đề nghị Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn quản lý dự án lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

a. Lựa chọn các nhà thầu thi công xây dựng đã được rà soát năng lực và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (*theo Điều 8 và Điều 47, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ*).

b. Sau khi thiết kế lại công trình, Đơn vị tư vấn quản lý dự án gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Thông tư số : 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm tra thiết kế của công trình (*theo Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng*).

c. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả thẩm tra thiết kế công trình, Đơn vị tư vấn quản lý dự án tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế. Đồng thời, lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép Xây dựng.

d. Sau khi được cấp Giấy phép Xây dựng, Đơn vị tư vấn quản lý dự án tổ chức khởi công xây dựng công trình và có trách nhiệm báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền các thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình.

e. Trước 10 ngày làm việc so với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, Đơn vị tư vấn quản lý dự án phải gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền báo cáo hoàn thành thi công xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng cùng danh mục hồ sơ hoàn thành công trình được lập theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này. Trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (theo Điều 32, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và Điều 24, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng).

f. Sau khi có thông báo bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, Đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (phải có sự tham gia của Chủ đầu tư).


g. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và Đơn vị quản lý dự án.

Trên đây là hướng dẫn khắc phục sự cố đập thủy điện Ia Krel 2 của Sở Công Thương, đề nghị Công ty CP Công nghiệp & Thủy điện Bảo Long Gia Lai nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đức Cơ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QLĐN.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Ngọc Tục