

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SCT-QLNL

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2021

V/v công bố nội dung điều chỉnh
quy hoạch lưới điện đấu nối cụm
nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, 2
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Chư Pưh;
- Công ty điện lực Gia Lai;
- Truyền tải điện Gia Lai.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1110/VP-CN XD ngày 26/3/2021 về việc quy hoạch lưới điện đấu nối cụm nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, 2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ Công văn 323/TTg-CN ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ để công bố thông tin quy hoạch lưới điện đấu nối cụm nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, 2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hướng dẫn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Nay, Sở Công Thương công bố việc điều chỉnh quy hoạch lưới điện đấu nối cụm nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, 2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

- Giai đoạn 1 (trước khi có trạm biến áp 35/220/500kV Nhơn Hòa):

+ Xây dựng trạm nâng áp 35/220 kV tại Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, quy mô công suất 2x63 MVA phục vụ giải tỏa công suất của Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2;

+ Xây dựng đường dây 220 kV 04 mạch (treo trước 2 mạch) từ trạm nâng áp 35/220 kV tại Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Krông Buk - 500 kV Pleiku 2 hiện hữu, dây dẫn phân pha ACSR-500, chiều dài 4 km.

- Giai đoạn 2 (sau khi có trạm biến áp 35/220/500 kV Nhơn Hòa):

+ Xây dựng trạm biến áp 35/220/500kV Nhơn Hòa, công suất 2x900 MVA (giai đoạn này lắp trước 01 máy biến áp 900 MVA) nối cấp phía 220 kV tại trạm biến áp nâng 35/220 kV Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1.

+ Xây dựng đường dây 500 kV mạch kép từ trạm biến áp 35/220/500 kV Nhơn Hòa, đấu chuyển tiếp trên đường dây 500 kV Pleiku - Đăk Nông hiện hữu, chiều dài khoảng 4 km, tiết diện phân pha 4xACSR330.

+ Sau khi trạm biến áp 500 kV Nhơn Hòa vào vận hành, cụm dự án điện Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2 sẽ chuyển đầu nối sang trạm biến áp 35/220/500 kV Nhơn Hòa (đồng thời bỏ đầu nối chuyển tiếp trên 02 mạch đường dây 220 kV Krông Buk – 500 kV Pleiku 2 và hoàn trả lại hiện trạng tuyến đường dây 220 kV này).

Nhận được văn bản này đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương nêu trên theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp quản lý chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; hỗ trợ đẩy nhanh các hồ sơ thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công ty cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1;
- Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2;
- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình